Pi [kW]	55 kW
Ps [kW]	41,4 kW
Iobl [A]	60 A

Zasilanie w układzie TN-S.
System ochrony od porażeń-
samoczynne wyłączenie zasilania.

Stopień ochrony obudowy IP54.
Obudowe rozdzielnicy połączyć z instalacją uziemiającą.

ROZDZIELNICA RST



nr obwodu	0F0	0F1	0F2	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21				F30	F31	F32	F33	F34	F35	F36	F37				F40	F41	F42	F43	F44	F45	F46	F46
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochronnik przepięć	Kontrola napięcia	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazdo dla czujnika dymu	Gniazda	Gniazdo dla sterowników	Gniazda	Rezerwa	Rezerwa		Klimatyzacja	Transporter do taśmy	Suszarka do rąk	Suszarka do rąk	Suszarka do rąk	DALI PROFESSIONAL CONTROLLER-4	Rezerwa	Rezerwa
Moc				0,6	0,45	0,8	0,8	0,6	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				2,1	1,25	1,7	1,0	2,0	0,3	2,1	2,1				0,25	2,1	2,1	2,1	2,1			





Obudowa typu Prisma G
a) obudowa metalowa z drzwiami
b) kolor RAL9001
c) stopień szczelności IP55
d) wytrzymałość mechaniczna IK10
e) zgodność z normami EN62208; IEC61439-1,2

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:
Budowa CENTRUM SPORTU W BŁONIU jako "Wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego budynek hali sportowo-widowiskowej, budynek krytego basenu wraz z zapleczem techniczno-socjalnym, rekreacyjno-treningowym oraz pozostałą infrastruktura towarzyszącą."

NR PROJEKTU: 107

ADRES INWEST.:
dz. nr ew. 30, 31, 32; obręb 0023, Błonie

INWESTOR:
Gmina Błonie
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, mazowieckie

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12.2016

PAS PROJEKT sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-430 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-70-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Adam Gantzki	Wa-4101	
		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Patryk Pajestka		
	inż. Karol Wysocki		
	inż. Damian Krakora		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Artur Szymanowicz	MAZ/0260/PBE/15	
		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU:
SCHEMATY

TREŚĆ RYSUNKU:
Schemat rozdzielnicy RST

SKALA: -

NR.RYSUNKU:
PAS-107-PW-IE-RST-SCH-20

REWIZJA: -