URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253064, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 19.06.2017r.

WZP.271.12.2017

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni Zdrowia w Błoniu, ul. Piłsudskiego 2/4

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową Zmawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał instalację centralnego ogrzewania z rur czarnych łączonych przez spawanie. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przez zacisk np. Kan-Therm Steel, Sanha- Therm? Zaletą tego systemu jest brak niebezpieczeństwa pożaru (szczególnie ważne w przypadku prac remontowych w obiektach użyteczności publicznej), jak również wysoka odporność na korozję i estetyka. Bezpieczne połączenie zaciskowe gwarantuje nierozłączność i szczelność systemu. Parametry pracy systemu zaciskowego: ciśnienie 16bar, temp. robocza medium od -30° C do 120° C

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Można zastosować rury stalowe ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej, łączonych przez zaciskanie o parametrach pracy, ciśnienie 16bar temperatura czynnika robocza do 120°C, z wyjątkiem instalacji węzła cieplnego.

Pytanie nr 2:

Opis techniczny projektu zakłada prowadzenie pionów instalacyjnych c.o. w bruzdach ściennych, bądź zabudowę tych pionów płytą G-K wodoodporną i ognioodporną, natomiast na rzutach poszczególnych kondygnacji instalacja c.o. (piony) prowadzone są po wierzchu ścian i nie widać zabudowy z płyt- G-K. W związku z tym, proszę o odpowiedź jak należy prowadzić piony instalacji c.o.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ze względu na czynny obiekt, a tym samym nie wykonywanie odkrywek pionów podczas prowadzenia prac projektowych, oraz różną aranżację wnętrza dopuszcza się oba systemy prowadzenia pionów. Decyzje o prowadzeniu pionów w poszczególnych gabinetach będą podejmowane w trakcie montażu po uzgodnieniu z Inwestorem i Kierownikiem Przychodni.

Pytanie nr 3:

W przedmiarach robót nie załączono przedmiaru na roboty budowlane. Z opisu wynika, że piony c. o. po rozkuciu prowadzić w bruzdach lub ewentualnie prowadzić po wierzchu i obudować płytami NIDA-GIPS. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

- Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zakres przedmiaru nie obejmował prac budowlanych po instalacyjnych.

- Ze względu na czynny obiekt, a tym samym nie wykonywanie odkrywek pionów podczas prowadzenia prac projektowych, oraz różną aranżację wnętrza dopuszcza się oba systemy prowadzenia pionów. Decyzje o prowadzeniu pionów w poszczególnych gabinetach będą podejmowane w trakcie montażu po uzgodnieniu z Inwestorem i Kierownikiem Przychodni.
- W przypadku prowadzenia pionów po wierzchu, zakres prac obejmuje wykonanie instalacji i izolacji termicznej, obudowa z płyt nie wchodzi w zakres umowy.
- W przypadku prowadzenia pionów w bruzdach, stare piony należy zdemontować a w miejsce ich wykonać nowe z izolacją. Zakrycie bruzd nie wchodzi w zakres umowy.

Pytanie nr 4:
Po zapoznaniu się z treścią SIWZ, załączoną dokumentacją zwracamy się z prośbą o załączenie na stronie Zamawiającego kosztorysów w wersji ath lub w wersji PDF. Obecnie zamieszczone zostały skany z wersji PDF co uniemożliwia nam dokonanie konwersji pliku PDF na ath. Zamieszczenie plików ułatwi pracę i umożliwi lepsze wykorzystanie czasu na przygotowanie rzetelnej oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie dysponuje takową dokumentacją w wersji ath.

Wyjaśnienia treści SIWZ należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty przetargowej.

Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.
Termin składania ofert: 23.06.2017 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi 23.06.2017 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka