URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 28.05.2018 r.

WZP.271.20.2018

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Rozbudowę ulicy Nowakowskiego w m. Błonie, polegająca na budowie zatoki autobusowej i miejsc postojowych przy ul. Nowakowskiego.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1:
Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2,M3,M6 które zapewnią bezpieczeństwo, prosimy o dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy oświetlenia parkingu w związku z powyższym zostały przyjęte wymagania oświetleniowe dla obiektów tego rodzaju. Stosowanie w tym przypadku klas oświetlenia dla dróg nie ma uzasadnienia.

Pytanie nr 2:
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie?
Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu.
Nowe normy: PN-EN 13201-2: 2016-03, PN-EN 60698-1, PN-EN 60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN61000-3-3
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Norma PB-EN 13201-2 jest wymieniona w dokumentacji pozostałe normy dotyczą konstrukcji i kompatybilności elektromagnetycznej opraw oświetleniowych. Normy te dotyczą producentów opraw, nie ma konieczności zamieszczania tych norm w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 3:
Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania:- EN 60598-1, EN 60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:
Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Normy EN 60598-1 oraz EN 60598-2 dotyczą wymagań konstrukcyjnych oraz metodyki badań opraw oświetleniowych. Normy te dotyczą producentów opraw, nie ma konieczności zamieszczania tych norm w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 4:
Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mają ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnie przygotowanej oceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Dokumentacja zawiera ogólne wymagania w stosunku do opraw oświetleniowych oraz słupów. W dokumentacji nie występują konkretne nazwy produktów ani ich producentów.
Obliczenia oświetlenia zostały wykonane dla przykładowych opraw i w tym przypadku podaje się typ i producenta w celu ewentualnej możliwości weryfikacji tych obliczeń.
W dokumentacji jest zapis o zastosowaniu opraw równoważnych w stosunku do opraw przyjętych do obliczeń spełniających podane w dokumentacji założenia projektowe.

Wyjaśnienia treści SIWZ należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty przetargowej.

Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Termin składania ofert: 04.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi 04.06.2018 r. o godz. 12:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka