



JWAGA:

- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kandydacji i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
- na profilach przyjęto normatywne zagłębienie:
 - w – 1,75m, g – 1,0m, e – 0,6m, t – 1,0m
 - w przypadku wykonywania I etapu inwestycji polegającej na budowie parkingu, włączy studni S2/1, S2/2, i S2/3 dostosować do terenu istniejącego

 BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widański			
ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grójec www.biuroinzynierskie.com			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Budowa parkingu P+R w Bieniewicach			
INWESTOR			
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Warszawa			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
Sanitarna		PW	
PROJEKTOWAL		NUMER UPRRAWNIENIA	PODS
mgr inż. GRZEGORZ GLIŃSKI		MAZ/0059/POOS/12 w specjal. sanitarnej	
SPRAWDZIL		NUMER UPRRAWNIENIA	PODS
mgr inż. PIOTR MODRAKOWSKI		MAZ/0422/POOS/09 w specjal. sanitarnej	
TYTUŁ RYSUNKU			
Profil podłужny kanalizacji deszczowej			
DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
08.2017		1/1	III-02