URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067

Błonie, dnia 13.07.2021 r.

(23)
WZP.271.5.2021

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Przebudowa drogi gminnej ul. Gwiaździsta w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie rodzaju asfaltu w konstrukcjach bitumicznych. W załączonych do przekrojów konstrukcjach jezdni w tym samym kilometrażu jest asfalt 50/70 i asfalt modyfikowany PMB

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Należy zastosować asfalt 50/70 (nie PMB).

Pytanie nr 2
W przekrojach normalnych B-B w km 0+200-0+300 raz pojawia się drenaż w otulinie a raz go nie ma. W przypadku konieczności wykonania drenażu prosimy o podanie wymiarów otuliny lub o zamieszczenie rysunku.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Należy wykonać drenaż z rury drenarskiej obustronnie perforowanej Ø100 w otulinie. Drenaż powinien posiadać zasypkę o wymiarach 0,40m x 0,40m z kruszywa łamanego o nieciągłym uziarnieniu w otulinie z geowłókniny separującej.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty w niniejszym postępowaniu. Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 16.07.2021 r. do godziny 11:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.07.2021 r., o godzinie 12:00.**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka