„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Błonie, dnia 16.12.2021 r.

WZP.271.10.2021

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie pracujące w technologii zraszanych złóż w systemie pasywnym?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuści rozwiązania technologiczne oparte na złożach pasywnych ale Wykonawca musi przewidzieć, iż warunki gruntowe panujące na działkach użytkowników są zróżnicowane - często występuje woda gruntowa powyżej 1m p.p.t. Ponadto każdy przypadek instalacji należy rozważać indywidualnie gdyż nie każda działka będzie miała wystarczająco dużo miejsca na zabudowę systemu ze złożem biologicznym zraszanym pasywnie i dodatkowo pompownię ścieków oczyszczonych, co Wykonawca również musi przewidzieć w kalkulacji.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie w innej technologii niż zaprojektowane złoża zraszane?
Czy Zamawiający będzie wymagał od oferenta dołączenia do oferty instrukcji, katalogów, rysunków i innych materiałów dla oferowanych oczyszczalni przydomowych umożliwiających potwierdzenie Zamawiającemu zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Oczyszczalnie powinny pracować w technologii zgodnej z dokumentacją przetargową.
Do oferty powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające identyfikacje wyrobów i ich rzetelną ocenę, co do zgodności z dokumentacją przetargową.
Zamawiający przypomina, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć m.in.:

1. **Deklaracja Właściwości Użytkowych CE** wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG i obowiązującymi przepisami krajowymi

2. **Pełny raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną** przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań wraz załącznikami na zgodność z normą PN-EN 12566-3.
3. **wykaz rozwiązań równoważnych** (*jeśli dotyczy)* – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

ZENON FRANCISZEK RESZKA

Elektronicznie podpisany przez ZENON FRANCISZEK RESZKA
Data: 2021.12.16 13:20:04 +01'00'