Błonie, dn. 16.02.2009 r.

WZP-341/06/2009

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Błonie dla następujących zadań:
1. wieś Rochaliki,
2. wieś Białutki,
3. wieś Konstantów,
4. wieś Bramki ul. Kościelna,
5. wieś Bieniewice ul. Akacjowa,
6. Błonie ul. Piaskowa i ul. Klonowa,
7. Błonie ul. Passowska.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający udziela wyjaśnienia do pytania o następującej treści:


Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji technicznej dla budowy oświetlenia ulicznego w gminie Błonie o schematy szafek oświetleniowych. Istnienie tych schematów jest odnotowane w spisie treści projektów budowlano-wykonawczych, natomiast nie ma ich w plikach do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź:
Przy niniejszym piśmie Zamawiający przekazuje schematy szaf oświetleniowych w tym:
- rys nr 3 - schemat szafki oświetleniowej,
- rys nr 4 - rozmieszczenie urządzeń w szafce oświetleniowej.

Schematy i rozmieszczenie (rys. 3 i 4), obowiązują dla wszystkich zadań będących przedmiotem postępowania.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej, nie wymagają one przedłużenia terminu składania ofert.
Termin składania ofert to 04.03.2008r. godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert 04.03.2009 r. godz.11:15

URZĄD MIASTA i GMINY
05-870 BŁONIE, Rynek 6
Wydział Zamówień Publicznych



P1 - Licznik indukcyjny jednofazowy jednostrefowy
P2 - zegrar astronomiczny firmy Rabbit model CPA4.0

F1 - zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe w obudowie przystosowanej do plombowania
F2 - zabezpieczenie zalicznikowe w obudowie przystosowanej do plombowania
F3 - zabezpieczenie sterowania
F4 - zabezpieczenie oświetlenia skrzynki SON
F5 - zabezpieczenie gniazdka 1-faz
F6,F7 - zabezpieczenia obwodów oświetleniowych

S1 - załączanie żarówki H1
S2 - ręczne załączanie sterowania

K1 - stycznik SM 363 230-4z


G - gniazdo wtykowe 230V
H1 - żarówka

X1 - listwa zaciskowa w obudowie do plombowania
X2 - złączki listwowe WAGO

UWAGA:
Dla układu sieci TT
zdjąć mostek N - PE

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Schemat szafki oświetleniowej	Nr rys. 3



STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Rozmieszczenie urządzeń w szafce oświetleniowej	Nr rys. 4