URZĄD MIASTA i GMINY
05-870 BŁONIE, Rynek 6
Wydział Zamówień Publicznych

Błonie, dnia 15.04.2009r.

Nr spr. WZP-341/12/2009

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa boisk sportowych (arena sportowa i boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu na działce ew. nr 38 obręb 15, przy ul. Narutowicza 21, gmina Błonie.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

Pytanie1: Czy warstwy podbudowy należy wycenić wg opisu technicznego czy rys. nr A-04. Załączony przedmiar zawiera grubości podbudowy wg rysunku, np poz. nr 6 zawiera 10 cm piasku, opis 15 cm, a rysunek 10 cm. Co dla wykonawcy jest wiążące?

Odpowiedź:
Pod wszystkimi nawierzchniami należy przyjąć 10 cm piasku, zgodnie z rysunkiem i przedmiarem.

Pytanie 2: Czy geowłókninę F-250 należy wycenić tylko pod boiskiem z trawy syntetycznej czy również pod innymi boiskami łącznie z bieżniami. Przedmiary zawierają ją tylko w poz. nr 6. Prosimy o wyjaśnienie projektanta tej kwestii.

Odpowiedź:
Geowłókninę należy zastosować jedynie pod trawą syntetyczną.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert to 17.04.2009r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert 17.04.2009r. godz.11:15

Wydziału Zamówień Publicznych