URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 725 30 67
(23)

Błonie, dnia 26.11.2009r.

Nr spr. WZP-341/38/2009/ZUK

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Adaptacja pomieszczeń dla fizykoterapii na II piętrze, remont głównej klatki schodowej oraz wymiana stolarki zewnętrznej w Przychodni Zdrowia w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 2/4.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęło pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający udziela wyjaśnienia do pytania następującej treści:

Pytanie: Po zapoznaniu się z dokumentacją i przedmiarami umieszczoną na stronie internetowej dostrzegam iż brak jest pozycji przedmiarowych wyceny stolarki przeciw pożarowej na klatkach schodowych, projekty na taka stolarkę są (wykaz drzwi aluminiowych i stalowych rys. nr 12) lecz brak jest pozycji w przedmiarze.
Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zamieszcza uzupełnienie do przedmiaru robót, w pozycji 3 tj. drzwi stalowe pełne pow. 3.370 m^2.

Pytanie: W projekcie "widok ścian klatki schodowej" rys. nr 5 widnieją pochwyty na ścianach lecz w przedmiarze nie są one ujęte.
Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zamieszcza uzupełnienie do przedmiaru robót, w pozycji 4 tj. pochwyt na wspornikach 23.600 m^2.

Pytanie: W opisie stolarki okiennej jest zapis o szybach antywłamaniowych ale nie określono jakiej klasy antywłamaniowe mają być, prosimy o podanie w jakiej klasie antywłamaniowej mają byś szyby.
Odpowiedź: Proszę zastosować szyby antywłamaniowe w klasie P2.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Termin składania ofert to 07.12.2009r. godz. 12:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta. **Otwarcie ofert 07.12.2009r. godz.12:15**

BURMISTRZ
mgr Leon Reszka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UZUPEŁNIENIE DO KOSZTORYSU "REMONT KLATKI SCHODOWEJ"					
1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m^2		
		0.60*2.00+0.80*2.00+0.50*1.14	m^2	3.370	
				RAZEM	**3.370**
4	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikach	m		
		2.95*8	m	23.600	
				RAZEM	**23.600**

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 16399 dla Władysław Świder