OZNACZENIA:



UWAGI:

- wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory odpowietrzające
- podłączenie do pionu, ramiona kompensacyjne min 1.0m,
- w pom nr15,16,18 grzejniki typu higienicznego,
- grzejniki montowane w zabudowach bez głowic termostatycznych
- gałązki grzejnikowe 20x2,8
- odpowietrzenie na pionie wykonać wg schematu



"SIGMA" Maria Ignaczewska 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 4/37 tel/fax: 0-22 885 64 35, 885 64 19; kom. 0501 075 015 e-mail: sigma1@bisan.com.pl, sigma.projekt@post.pl			
Obiekt i adres	PRZEDSZKOLE NR 3 W BŁONIU ul. Poniatowskiego 12B, Błonie		
Inwestor	Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Błonie		Stadium PB
Tytuł rysunku	Rozwinięcie instalacji c.o.		Skala:
	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Rys.
Autor projektu	mgr inż. Maria Ignaczewska upr. nr St 121/86	09. 2012		3
Sprawdzający	mgr inż. Roman Strzelczyk upr. nr RINB-VI-U-7342/61/98	09. 2012		