

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa
Aleja Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa
tel. (22)6673000 faks (22)6673999

Sekcja Rozwoju i Przyłączania

tel. (22)6673192

faks (22)6673391

edyta.perzyna@msgaz.pl

GINA BLONIE

BLONIE, UL. RYNEK 6

05-870 BLONIE

NIP: 1181788623, REGON: 013271230

Nr warunków: WTRRAW/27318/WP/2/2012

Nr wniosku:

Warszawa, 18.02.2013

**TARYFOWE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI POWYŻEJ 10 m³/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E (zwane dalej Warunkami przyłączenia)**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2013 Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa określa następujące Warunki przyłączenia:

I. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Typ obiektu: przedszkole - szt. 1

Lokalizacja: gm. Blonie m. Blonie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dz. 13

II. Rodzaj odbiorników paliwa gazowego:

L.p.	Rodzaj odbiornika	Pobór gazu na odbiornik [m ³ /h]	Ilość [szt.]
1	kocioł gazowy jednofunkcyjny	8,00	4
2	kuchnia gastronomiczna 6-cio palnikowa	4,00	1
3	taboret gazowy	1,00	3

III. Punkty poboru paliwa gazowego, roczny pobór paliwa gazowego:

L.p.	Status	Pobór paliwa gazowego [m ³ /rok]	Opis punktu poboru paliwa gazowego
1	projektowany	60 000	dla potrzeb kotłów gazowych
2	projektowany	9 000	dla potrzeb pozostałych odbiorników

IV. Ciśnienie paliwa gazowego:

- w sieci dystrybucyjnej 10-500 kPa,
- w punkcie dostarczania i odbioru 1,6-2,5 kPa.

V. Przewidywany termin przyłączenia obiektu do sieci gazowej uzależniony jest od możliwości finansowych i wykonawczych Przedsiębiorstwa gazowniczego i zostanie ustalony w dniu zawarcia Aneksu do umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Aktualnie nie jest on dłuższy niż 10 m-cy od daty zawarcia umowy o przyłączenie. Po upływie 30 dni od daty wydania Warunków przyłączenia, aktualny przewidywany termin przyłączenia określony powyżej, może ulec zmianie.

VI. Miejsce podłączenia do sieci gazowej:

L.p.	Rodzaj obiektu	Ciśnienie bazy	Materiał	Średnica [mm]	Lokalizacja
1	gazociąg	średnie	PE	63	Blonie (gm. Blonie - miasto, pow. warszawski zachodni) ul. Piłsudskiego

VII. Zakres prac budowlanych niezbędnych do zrealizowania przyłączenia obiektu do sieci gazowej obejmuje wykonanie następujących elementów sieci gazowej:

- budowa lub rozbudowa gazociąg(ów) dystrybucyjnego(ych); brak
- budowa przyłącza gazowego:

L.p.	Ciśnienie	Materiał	Średnica [mm]	Długość ok. [m]	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]
1	średnie	PE	32	20	39,0

Doboru rur, z których mają zostać zbudowane gazociągi dystrybucyjne i przyłącza gazowe, powinien dokonać projektant na podstawie zaleceń do doboru rur z PE w sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego (pismo nr DMT/DJ/65/2010 z dnia 08.02.2010 udostępnione na stronie internetowej: www.msgaz.pl), przy uwzględnieniu aspektów dotyczących optymalizacji kosztów budowy oraz bezpieczeństwa eksploatacji.

Uwaga! Niniejsze Warunki anulują Warunki przyłączenia do sieci gazowej znak WTRRAW/27318/WP/1/2012 z dnia 10.12.2012r.

3. Pozostałe elementy:

L.p.	Rodzaj elementu	Uwagi
1	punkt redukcyjno-pomiarowy powyżej 10 m ³ /h	z dwoma ciągami pomiarowymi
2		- jednym o przepustowości 32 m ³ /h dla potrzeb kotłów gazowych, drugim o przepustowości do 10 m ³ /h dla potrzeb pozostałych odbiorników
3	instalacja gazowa	

VIII. Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie armatura odcinająca dopływ paliwa gazowego usytuowana na przyłączy gazowym przed punktem redukcyjno-pomiarowym.

IX. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- Miejsce usytuowania gazomierza: punkt redukcyjno - pomiarowy na zewnątrz obiektu.
- Rodzaj i wielkość gazomierzy: