URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 26.06.2013 r.

WZP.271.11.2013

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 410101W w miejscowości Cholewy – Gmina Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnienia następującej treści:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę 10 szt. drzew kolidujących z inwestycją. Decyzja nr 81/2009 nie przewiduje wycinki drzew ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew jest na etapie uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca otrzyma uprawomocnioną decyzję na wycinkę drzew kolidujących z budową drogi gminnej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dołączenie rysunku wraz z opisem, z którego będzie wynikać, jakie drzewa należy usunąć. Prosimy o podanie obwodu drzew do wycinki ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tabela z zestawieniem drzew do wycinki wraz z podaniem ich obwodu.

Lp	Gatunek drzewa	Obwód pnia	Uwagi
1.	Robinia akacjowa	197 cm	
2.	Robinia akacjowa	162 cm	
3.	Robinia akacjowa	193 cm	
4.	Wierzba biała	241 cm	
5.	Wierzba biała	214 cm	
6.	Robinia akacjowa	58 cm	
7.	Robinia akacjowa	151 cm	
8.	Robinia akacjowa	265 cm	
9.	Wierzba biała	156 cm	
10.	Wierzba biała	280 cm	
11.	Wierzba biała	347 cm	
12.	Robinia akacjowa	177 cm	Dwa pnie wyrastające z jednego odziomka
13.	Robinia akacjowa	104 cm	
14.	Klon zwyczajny	186 cm	
15.	Robinia akacjowa	123 cm	Dwa pnie wyrastające z jednego odziomka
16.	Robinia akacjowa	123 cm	
17.	Robinia akacjowa	230 cm	
18.	Wierzba biała	281 cm	

Pytanie nr 3:

Czyją własnością staje się materiał z wycinki ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Drzewa z wycinki będą własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Której generacji ma być folia na znakach oraz jakiej wielkości mają być znaki w stałej organizacji ruchu ?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Folia na znakach drugiej generacji. Wielkość znaków – średnia.

Pytanie nr 5:

W celu prawidłowego oszacowania kosztów i równej konkurencji prosimy o podanie ilości robót ziemnych - z wykopów ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wykonawca ma w obowiązku oszacowanie ilości robót ziemnych na podstawie projektu.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dysponuje miejscem do składowania urobku z wykopu. Z tabeli przekrojów poprzecznych jasno wynika, że należy wykonać koryto a następnie wbudować warstwy konstrukcyjne o grubości 47 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Nie dysponuje.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie że powyższa inwestycja nie przewiduje wykonania oświetlenia, o którym mowa w decyzji nr 81/2009 ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie przewiduje.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek na warstwy konstrukcyjne w oparciu o najnowsze wytyczne WT 2 ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek na warstwy konstrukcyjne w oparciu o najnowsze WT 2 – 2010. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza użycia destruktu do warstwy ścieralnej.

DODATKOWA INFORMACJA:

Zamawiający rezygnuje z wykonania projektowanych rowów odparowywalnych na całym odcinku drogi gminnej nr 410101W w m. Cholewy.

Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga wprowadzenia zmian przy sporządzeniu w oferty przetargowej, Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 02.07.2013 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2013 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka