



UWAGI

1. Poziome odcinki zwodów prowadzić na wspornikach dachowych
Maksymalna odległość między wspornikami dachowymi: 1m.
2. Instalację odgromową łączyć z attyką poprzez skręcanie.
Miejsce połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. Do wywiewek kanalizacyjnych należy doprowadzić zwód poziomy i
wyprowadzić 0,5m nad wywiewkę (do mocowania stosować obejmy rurowe).

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:		ENERGO-TECHNIKA Oddz. Kady ul. Śródkowa 38a, 05-827 Grodzisk Mazowiecki	
INWESTOR:		Urząd Miejski w Błoniu Ul. Rynek 6 05-870 Błonie	
TEMAT PROJEKTU: Termomodernizacja Przedszkola nr 5 w Radzikowie			
ADRES OBIEKTU: Przedszkole nr 5 w Radzikowie 05-870 Błonie			
PROJEKTANT: MGR INŻ. MARIUSZ KRYŚKIEWICZ NR UPR. MAZ/O149/PWOE/O8 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM ZDIARSKI		PODPIS:	
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PRZEDMIOT RYSUNKU:		RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	
FORMAT RYS: 297/550	DATA: 06.2013	SKALA: 1 : 100	NR RYS: IE-R01
			NR STR: