
Ocena stanu sanitarnego Gminy Błonie

1.Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

Powszechna dostępność wody do spożycia i jej odpowiednia jakość jest jednym z podstawowych warunków zdrowia ludności. Producenci i dystrybutorzy wody mają obowiązek zapewnienia jej właściwych parametrów. W roku 2003 skontrolowano wszystkie obiekty wodne


Lp	Wodociągi o wydajności w m^3/dobę	Liczba wodociągów objętych nadzorem	Ocena jakości wody		Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	
			Odpowiadająca wymogom	Nie odpowiadająca wymogom	Odpowiadającą wymogom	Nie odpowiadającą wymogom
1	100-1000	8	7	1	7657	2100
2	1000-10000	1	-	1	-	12213
	Razem	9	7	2	7657	14313
		100%	78%	22%	35%	65%

Struktura urządzeń wodnych




22% - wodociągi o wydajności 1000 – 10000 m^3/dobę
78% - wodociągi o wydajności 10 – 1000 m^3/dobę

Ocena jakości zdrowotnej wody




78% - jakość wody odpowiadająca wymaganiom sanitarnym
22% - jakość wody nie odpowiadająca wymaganiom sanitarnym



35% osób korzystających z wody o dobrej jakości
65% osób korzystających z wody nie odpowiadającej wymogom sanitarnym

Ilość wodociągów



1000- 10000 m^3/dobę

100- 1000 m^3 /dobę

wydajność wodociągu

ilość wodociągów w ewidencji
ilość wodociągów z wodą o nieodpowiedniej jakości
ilość wodociągów z wodą o nieodpowiedniej jakości pod względem fizyko-chemicznym
ilość wodociągów z wodą o nieodpowiedniej jakości pod względem organoleptycznym

W wodociągu publicznym o wydajności 1000-10000m/d woda nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r.(Dz. U. Nr 203 poz. 1718) ze względu na przekroczenie zawartości manganu oraz żelaza oraz podwyższoną barwę i mętność zarówno w hydrofornii jak również w sieci.

W wodociągu zakładowym (MERA- Błonie) o wydajności 100-1000m/d woda również nie spełnia warunków w/w rozporządzenia, ze względu na przekroczenie parametrów zawartości żelaza i manganu oraz podwyższoną mętność.
Smak i zapach wody został określony jako nieakceptowalny. Sytuacja taka ma miejsce zarówno w hydrofornii jak również w sieci.

2 Jakość wody powierzchniowej wykorzystywanej jako kąpielisko.

Kąpielisko zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w gminie to glinianka w Błoniu. Kontrole jakości wody przeprowadzone były przed i w trakcie sezonu. Badania przeprowadzone przed sezonem wykazały skażenie wody bakteriami grupy coli typu kałowego oraz w badaniu powtórnym stwierdzono przekroczoną najwyższą wartość dopuszczalną paciorkowców kałowych. Wydano komunikat o zakazie kąpieli w gliniance.

3 Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej

L.p	Rodzaj obiektów	Liczba obiektów		Stan sanitarny	
		w ewidencji	skontrolowanych	dostateczny	dobry
1	Ustęp publiczny	1	1	-	1
2	Domy Pomocy Społecznej	2	1	-	1
3	Hotele	4	4	1	3
4	Zakłady Fryzjerskie	11	10	3	7
5	Zakłady Fryzjersko – Kosmetyczne	2	2	-	2
6	Zakłady kosmetyczne	5	3	-	3
7	Domy dla bezdomnych	2	2	-	2
8	Obiekty wodne	9	9	2	7
9	Kąpielisko	1	1	1	-
10	Apteki	5	5	-	5
11	Cmentarze	3	-	-	-