URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 725 30 67
(23)

Błonie, dnia 29.04.2015 r.

**WZP.271.12.2015**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
***Rewitalizacja Starego Parku – zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury terenu leżącego pomiędzy ul. Grodziską, rzeką Rokitnicą i drogą przycmentarną w Błoniu na terenie działki nr ew. 41 obręb 0014***

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Pytanie nr 1**

*Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie przedstawi referencje, że wykonał 2 zadania polegające na rewitalizacji lub przebudowie lub budowie terenów rekreacyjnych, sportowych i turystycznych obejmujących zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto każde?*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

**- co najmniej 2 zadania o wartości min 1.500.000,00 zł każde. Wymagany zakres prac ma być zgodny z projektem i STWiOR tj. zieleń/zagospodarowanie zielenią, prace ogrodnicze, nasadzenia i elementy małej architektury m.in. rzeźby, pomniki, ławki, glorietty, schody, fontanny (prace kamieniarskie).**

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie elementów małej architektury, zadań polegających na budowie boisk, placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu.

**Pytanie nr 2**

*Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, wykonanie modernizacji przestrzeni publicznej obejmującej m.in. zagospodarowanie zielenią oraz elementami małej architektury oraz przebudowę rewitalizację centrum obejmującą m.in. zieleń oraz małą architekturę w zakresie modernizacji skwerów?*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Patrz odp. na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 3**

*Czy Zamawiający w ramach spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia na w/w zadanie uzna za spełnienie wykazanie się przez oferenta min. dwoma zadaniami o wartości min. 1,5 mil. zł każde dotyczące zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej tj. np. Rewitalizację Rynku (z parkiem) czy też Zagospodarowanie miejscowości w skład których zadań wchodził znaczny zakres związany z zagospodarowaniem terenów zieleni, rozbudowany o elementy siłowni, plac zabaw, ścieżki mineralno- żywiczne i elementy małej architektury?*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Patrz odp. na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 4**

*Obrzeża mają zostać wykonane z granitu czy bazaltu? Nazwy tych dwóch skał są stosowane w przedmiarze, projekcie i specyfikacji technicznej wymiennie. Prosimy o doprecyzowanie, który materiał ma zostać zastosowany.*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Obrzeża nawierzchni mineralno – żywicznej mają być wykonane z bazaltu.

**Pytanie nr 5**

*Prosimy o przekazanie przykładowego zdjęcia poglądowego przedstawiającego kolor kamienia (piaskowiec, granit/bazalt, marmur), jaki ma zostać użyty przy realizacji w/w zamówienia.*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Materiał musi być zaakceptowany przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych próbek. Zdjęcia nie oddają prawidłowej kolorystyki minerału i nie mogą posłużyć jako materiał poglądowy.

**Pytanie nr 6**

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oprawy OP-041, słupa SPA-A i słupa SPB-A do zastosowania w/w inwestycji.*

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na to, że w roku 2014 na terenie bezpośrednio sąsiadującym z przedmiotową inwestycją zostały zamontowane lampy typu pastorały (takie jak w projekcie). Zmawiający dąży do unifikacji słupów i lamp na całym terenie miasta.

**Pytanie nr 7**

*Czy Zamawiający uzna jako spełnianie warunku udziału odnoszącego się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – pkt. VII.2.1 – wykazaniem się przez Oferenta wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 zadań polegających na rewitalizacji lub przebudowie lub budowie parku obejmującego zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury o łącznej wartości min. 3.000.000,00 zł brutto?*

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Nie. Patrz odp. na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 8**

*Prosimy o potwierdzenie, iż zakres i okres zabiegów pielęgnacyjnych roślinności, przewidzianej w w/w zamówieniu, które to (zabiegi) wchodzą w skład niniejszego zamówienia, określony został w STWiOR w rozdziale D.13.00.00 ZIELEŃ.*

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**
Zakres zabiegów pielęgnacyjnych roślinności, przewidzianej w zamówieniu jest określony w STWiOR w rozdziale D.13.00.00 ZIELEŃ.
Okres gwarancji i rękojmi wraz z pielęgnacją nasadzeń (zgodnie z STWiOR) stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, a więc określa go Wykonawca, przy czym zgodnie z SIWZ minimalny okres tej gwarancji i pielęgnacji wynosi 36 miesięcy.

**Pytanie nr 9**

*Pozycja przedmiarowa nr 248 „Sprawdzenie stopnia uwilgocenia podłoża i w razie potrzeby założenie odpowiedniego systemu rurek drenarskich odprowadzających nadmiar wody"*
*a) jaką ilość drenażu należy przewidzieć?*
*b) czy Zamawiający przewiduje odprowadzenie wody do studzienek chłonnych, rowów czy może do rz. Rokitnicy, i czy Zamawiający posiada ewentualne pozwolenie wodno prawne?*

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**
Zamawiający odstępuje od obowiązku sprawdzenia przez Wykonawcę stopnia uwilgocenia podłoża oraz odstępuje od wymogu zastosowania systemu rurek drenarskich.

**Pytanie nr 10**

*Co należy przyjąć do wyceny bazalt czy granit?*
*W części opisowej pkt 3.1.1 poświęcono „Obrzeżom bazaltowym" po czym wielokrotnie mowa o obrzeżach z granitu, o których też mowa w przedmiarach załączonych do przetargu, zwłaszcza w pozycjach 40, 41, 42, 74, 132, oraz na rys. A-01.*

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**
Wszystkie obrzeża w parku będą wykonane z bazaltu i taki materiał należy przyjąć do wyceny.

**Pytanie nr 11**

*Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchi mineralno-żywicznej ze żwiru 2-5 mm, a nie tak jak zapisano w STWiOR 1-8 mm oraz w przedmiarze (poz 44) kruszywo 1-8 mm.*

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**
Zamawiający dopuszcza użycie żwiru zamiast kruszywa o frakcji jak w specyfikacji, niemniej ostateczną decyzję o wyglądzie nawierzchni i akceptacji materiału Zamawiający podejmie na podstawie próbek dostarczonych przez wyłonionego Wykonawcę.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej. Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert.**

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian:** **07.05.2015 r. do godz. 11:00**
*Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.*
**Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2015 r. o godz. 11:15**

Z up. BURMISTRZA
Przemysław Rubicki
Sekretarz Gminy