GK-IV/1-2227/01/09 Stalowa Wola 2009.03.20

**WSZYSCY OFERENCI**

Dotyczy : **przetargu nieograniczonego na zadanie „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli".**

W związku z pytaniami jednego z oferentów z dnia 17.03.2009 r., zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**
Czy inwestor posiada zgodę na wycięcie drzew i krzewów i kto ponosi koszty opłaty administracyjnej.

Odpowiedź.
Posiadamy zgodę koszty ponosi inwestor.

**Pytanie nr 2**
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź.
Dokumentację geotechniczną posiadamy w wersji papierowej do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. Nr 23

**Pytanie nr 3**
Występuje rozbieżność wymiarów okna 05 na rysunkach rzutu piwnic 1.1B i wykaz okien 1.11B.

Odpowiedź
Należy przyjąć okna o wymiarach 120 x 90 jak na rysunku 1.1B

**Pytanie nr 4**
Poz. 44 przedmiaru budowlanego – prosimy o podanie dokładnej nazwy katalogu KNR

Odpowiedź
Katalog KNR 1312 tabela 303/5(1)

**Pytanie nr 5**
W pozycji 68 przedmiaru budowlanego obmiar nie podano obmiaru.

Odpowiedź
Należy anulować poz 68 z przedmiaru.

**Pytanie nr 6**
Czy istnieje możliwość zmiany podstawy wyceny np. Poz. 60 – zmiana wielkości pustaków Ackermana ze względu na asortyment będący obecnie w produkcji.

Odpowiedź
Nie wyrażamy zgody na zmianę wielkości pustaków ze względów technicznych (opinia projektanta)

**Pytanie nr 7**
Czy w załączonym do oferty kosztorysie uproszczonym należy opuścić pozycje z przedmiaru budowlanego bez podstawy wyceny i z dopiskiem„wyliczenia".

Odpowiedź
Nie można opuszczać pozycji z przedmiaru robót budowlanych

**Pytanie nr 8**
Czy inwestor może udostępnić oferentom przedmiary robót w wersji elektronicznej tzn. pliki w formacie RDS (program RODOS) lub ATII 9 program NORMA) lub innego programu do kosztorysowania.

Odpowiedź
Nie posiadamy programu do kosztorysowania.