GHK-IV/1-2227/02/09 Stalowa Wola 2009.03.23

WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy : ***przetargu nieograniczonego na zadanie „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli.***

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 23.03.2009 r. informujemy:

Pytanie:
W przedmiarze robót - przyłącza wodno-kanalizacyjne PI-3503 w poz. 3.13 prefabrykowane łupiny kanałowe, dla rurociągów Dn 200 mm dł. 1 mb proszę o podanie typu, rodzaj, grubość, producenta łupin izolacyjnych.

Odpowiedź:
Izolacja z pianki poliuretanu twardego o gr 8 cm. Nie możemy wskazywać producenta.