Stalowa Wola 30.04.2009r

Or. III. 3410-17/09

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa ulicy Metalowców oraz ulicy PCK w Stalowej Woli" z dnia 27.04.2009 r.

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 28.04.2009 r. informujemy:

Pytanie:
Do budowy kanalizacji deszczowej mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane wg tej samej normy PN – EN 13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do tej samej grupy surowców – poliolefin.
Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH". Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).
Czy zamawiający widzi jakieś przeciwwskazania?

Odpowiedź:
Do budowy kanalizacji deszczowej należy użyć rur dokładnie takich jak podaje SIWZ tj. rur z PEHD. Zastosowanie innych jest niedopuszczalne.
System kanalizacyjny na terenie miasta Stalowa Wola wykonany jest w technologii PEHD, co umożliwia jej właściwą eksploatację oraz utrzymanie i konserwację.